



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области**

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах**

Народная ул., д. 11, г.Зея, 676243

тел.: (41658) 21901 факс: (41658) 21901.

E-mail: [zeya@rosпотребнадzor-amur.ru](mailto:zeya@rosпотребнадzor-amur.ru), <http://www.28.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281503001

г. Зея

(место составления акта)

27 августа 20 18 г.

(дата составления акта)

10 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля **юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 552**

По адресу/адресам: Амурская обл, г.Зея, мкр.Светлый 4/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области А.А.Перепелица № 552 от 15.08.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад № 12 общеразвивающего вида города Зея

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Амурской области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зея Пойда Клавдия Александровна

(заполняется при проведении выездной проверки)

15.08.17г. в 10-00 час

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Амурской области в г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах Кузьмина Татьяна Иннокентьевна

Учреждения, привлекаемые к проведению проверки: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № ROCC RU.0001.510236 выдан 08 февраля 2017 года)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи Пойда К.А.

(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: в помещениях МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида города Зеи измерения эффективности вентиляции не проводились, в связи с тем, что на основании Методики натуральных испытаний воздухообмена зданий Шифр Д 5-80 (ЦНИИЭП) оценка эффективности естественной вытяжной вентиляции проводится при разности температур внутреннего и наружного воздуха 13°C и выше (служебная записка филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах»).

По окончании внеплановой выездной проверки 27.08.18г. в 10 часов 00 минут, в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении детский сад № 12 общеразвивающего вида города Зеи, расположенном по адресу - Амурская обл., г.Зея, мкр.Светлый 4/1 – установлено:

▪ **подтвердились факты выполнения предписания** органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: предписание об устранении выявленных нарушений № 23 от 05.03.18г., **срок выполнения которого истек 14.08.18г.**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В предписании об устранении нарушений должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № № 23 от 05.03.18г., были выявлены нарушения (копию предписания прилагаю):

1. В ходе проверки установлено, что в спальне средней группы «Звездочки» окна (фрамуги) не открываются, т.е. не соблюдается режим проветривания помещений.

п.1 выполнен: заведующим МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида г.Зея - К.А. Пойда представлена письменная информация (вход. № 1789 от 10.08.18г.) о том, что проведена замена окон в спальне группы «Звездочки», представлены фотографии. В ходе проверки 22.08.18г. установлено, что окна заменены, фрамуги открываются без усилий, оборудована москитная сетка.

2. Согласно экспертному заключению № 000367 от 02.03.18г. выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зея, Зейском и Магдагачинском районах» результаты инструментальных измерений кратности воздухообмена (по вытяжке) в помещениях МДОАУ д/с № 12: групповая 1-ой младшей группы «Рыбки» - 0,96 об/час; групповая подготовительной группы «Пчелки» - 0,93 об/час; групповая средней группы «Ласточки» - 1,08 об/час; групповая второй ранней группы «Капельки» - 0,34 об/час; групповая средней группы «Звездочки» - 0,85 об/час., что ниже норматива (1,5 объема/час).

п.2 выполнен: заведующим МДОАУ д/с № 12 общеразвивающего вида г.Зея - К.А. Пойда представлена письменная информация (вход. № 1789 от 10.08.18г.) о том, что произведен ремонт вытяжки в здании, произведена чистка вентиляционных решеток в групповых и спальнях с частичной заменой. Заключен договор на оказание услуг № 0000250011 по проведению лабораторных исследований с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах». Однако измерения эффективности вентиляции не проводились, в связи с тем, что на основании Методики натуральных испытаний воздухообмена зданий Шифр Д 5-80 (ЦНИИЭП) оценка эффективности естественной вытяжной вентиляции проводится при разности температур внутреннего и наружного воздуха 13°C и выше (служебная записка филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г.Зее, Зейском и Магдагачинском районах»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): внесена 22.08.18г. - 27.08.18г.

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)  
ального

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: к акту прилагаются:

- 1) Предписание об устранении выявленных нарушений № 23 от 05.03.18г. на 1 листе в 1 экз.
- 2) Письменная информация с фотографиями от заведующей МДОАУ д/с № 12 (вход.№ 1789 от 10.08.18г.) на 3 листах в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Ведущий специалист-эксперт

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятие по контролю)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.И.Кузьмина.

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий МДОАУ д/с № 12

\_\_\_\_\_  
(подпись)

К.А.Пойда

(фамилия, имя, отчество)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)